

**LICENCIA DE MARCA DE CONFORMIDAD
MARK OF CONFORMITY LICENSE**

Marca de certificación
Certification mark
Seguridad eléctrica
Electric safety



Otorgada según los requisitos establecidos por la Res. M.P. S.C. N° 171/2016, N° 799/99 y N° 197/04 D.N.C.I., al(los) producto(s) cuyas características se detallan a continuación:
Granted according to the product requirements established by the Res. M.P. S.C. N° 171/2016, N° 799/99 and N° 197/04 D.N.C.I. to the product(s) with the following characteristics:

N° de certificado
Certificate number

IACSA-C21-003.1

Producto
Product

Interrupor por Corriente Diferencial

Marca Comercial
Trade mark

CONEXTUBE

Modelo o tipo
Modelo o tipo

CXT D (Ver anexo 1)

Características técnicas
Technical characteristics

Un=240Vca (1P+N); 415Vca (3P+N); 50/60H
Inc= IΔc= 6000A; IΔm= Im= 630A; (63A); IΔm= Im= 500A (16,25,40A)
Ver anexo 1

Titular del Certificado / Dirección
Certificate holder / Address

Conextube S.A.
O'Higgins 2135, Piso 10, Depto 130, CP 1428, CABA, Argentina.

Nombre y dirección de la fabrica
Name and factory address

Wenzhou Korlen Electric Appliances Co.,Ltd/ No. 258 Wei 20 Road, Yueqing Economic & Development Zone, Zhejiang, China.

Norma(s) aplicada(s)
Standard(s) used

IEC 61008-1:2010 (ED 3.0) + A1:2012 + A2: 2013 + IEC 61008-2-1:1990 (ED 3.0)

Informe(s) de ensayo / Emitido por
Test report / issued by

160302571SHA-001, 160302571SHA-002
Intertek Testing Services Shanghai

Fecha de emision de esta revision
Issue date of this edition

12/07/2017

Fecha de emision inicial
Date of first edition

12/07/2017

Observaciones
Remarks

Certificado emitido según lo establecido en los artículos 7° y 8° de la resolución ex - S.D.C. y C. N° 237/00 y el acuerdo homologado mediante la Disposicion DNCI N° 913-E/2017.

Marca de certificación
Certification mark
Seguridad eléctrica
Electric safety



Otorgada según los requisitos establecidos por la Res. M.P. S.C. N° 171/2016, N° 799/99 y N° 197/04 D.N.C.I., al(los) producto(s) cuyas características se detallan a continuación:
Granted according to the product requirements established by the Res. M.P. S.C. N° 171/2016, N° 799/99 and N° 197/04 D.N.C.I. to the product(s) with the following characteristics:

N° de certificado
Certificate number

Producto
Product

Características técnicas
Technical characteristics

IACSA-C21-003.1

Interrupor por Corriente Diferencial

ANEXO 1

Conextube CXT D 10mA tipos A y AC					
Un (V CA)	Polos	Corriente (A)	IΔn (mA)	Tipo	Referencia comercial
240	2P	16	10	A	22011216
240	2P	16	10	AC	22012216
240	2P	25	10	A	22011225
240	2P	25	10	AC	22012225
Conextube CXT D 30mA tipos A					
Un (V CA)	Polos	Corriente (A)	IΔn (mA)	Tipo	Referencia comercial
240	2P	25	30	A	22031225
240	2P	40	30	A	22031240
240	2P	63	30	A	22031263
415	4P	25	30	A	22031425
415	4P	40	30	A	22031440
415	4P	63	30	A	22031463
Conextube CXT D 30mA tipo AC					
Un (V CA)	Polos	Corriente (A)	IΔn (mA)	Tipo	Referencia comercial
240	2P	25	30	AC	22032225
240	2P	40	30	AC	22032240
240	2P	63	30	AC	22032263
415	4P	25	30	AC	22032425
415	4P	40	30	AC	22032440
415	4P	63	30	AC	22032463

Firma / Signature

Leandro Ruhl
Responsable Técnico

**LICENCIA DE MARCA DE CONFORMIDAD
MARK OF CONFORMITY LICENSE**

Marca de certificación
Certification mark
Seguridad eléctrica
Electric safety



Otorgada según los requisitos establecidos por la Res. M.P. S.C. N° 171/2016, N° 799/99 y N° 197/04 D.N.C.I., al(los) producto(s) cuyas características se detallan a continuación:

Granted according to the product requirements established by the Res. M.P. S.C. N° 171/2016, N° 799/99 and N° 197/04 D.N.C.I. to the product(s) with the following characteristics:

N° de certificado
Certificate number

Producto
Product

Características técnicas
Technical characteristics

IACSA-C21-003.1

Interrupor por Corriente Diferencial

ANEXO 1

Conextube CXT D 100mA tipos A y AC					
Un (V CA)	Polos	Corriente (A)	I Δ n (mA)	Tipo	Referencia comercial
240	2P	40	100	A	22101240
240	2P	40	100	AC	22102240
240	2P	63	100	A	22101263
240	2P	63	100	AC	22102263
415	4P	40	100	A	22101440
415	4P	40	100	AC	22102440
415	4P	63	100	A	22101463
415	4P	63	100	AC	22102463
Conextube CXT D 300mA tipos A y AC					
Un (V CA)	Polos	Corriente (A)	I Δ n (mA)	Tipo	Referencia comercial
240	2P	25	300	A	22301225
240	2P	25	300	AC	22302225
240	2P	40	300	A	22301240
240	2P	40	300	AC	22302240
240	2P	63	300	A	22301263
240	2P	63	300	AC	22302263
415	4P	25	300	A	22301425
415	4P	25	300	AC	22302425
415	4P	40	300	A	22301440
415	4P	40	300	AC	22302440
415	4P	63	300	A	22301463
415	4P	63	300	AC	22302463

**LICENCIA DE MARCA DE CONFORMIDAD
MARK OF CONFORMITY LICENSE**

Marca de certificación
Certification mark
Seguridad electrica
Electric safety



Otorgada según los requisitos establecidos por la Res. M.P. S.C. N° 171/2016, N° 799/99 y N° 197/04 D.N.C.I., al(los) producto(s) cuyas características se detallan a continuación:
Granted according to the product requirements established by the Res. M.P. S.C. N° 171/2016, N° 799/99 and N° 197/04 D.N.C.I. to the product(s) with the following characteristics:

N° de certificado
Certificate number

IACSA-C21-003.1

Producto
Product

Interrupor por Corriente Diferencial

Características técnicas
Technical characteristics

ANEXO 1

Conextube CXT D 500mA tipos A y AC					
Un (V CA)	Polos	Corriente (A)	I Δ n (mA)	Tipo	Referencia comercial
240	2P	40	500	A	22501240
240	2P	40	500	AC	22502240
240	2P	63	500	A	22501263
240	2P	63	500	AC	22502263
415	4P	40	500	A	22501440
415	4P	40	500	AC	22502440
415	4P	63	500	A	22501463
415	4P	63	500	AC	22502463

Buenos Aires, 22 de agosto de 2018

SR. DIRECTOR LEALTAD COMERCIAL

S. / D.

Ref.:Constancia de verificación y control conforme a la Resolución M.P. S.C. N° 169/2018

De nuestra mayor consideración:

Por la presente se deja constancia de que la empresa Conextube S.A. con domicilio en O'Higgins 2135, piso 10, depto 130, C.A.B.A., Argentina ha cumplido con el control de vigilancia establecido en la Res. M.P. S.C. N° 169/2018, Artículo 10. Por ello la empresa deberá continuar con dichos controles, en un plazo máximo que no exceda el 10 de enero de 2020.

El Certificado que ha pasado por esta instancia es el siguiente:

Ref. Certificado	Producto	Origen	Laboratorio Interviniente	N° de Informe de Ensayo Seguimiento	Fecha de Emisión Informe de Seguimiento
IACSA-C21-003.1	Interruptor por Corriente Diferencial	China	Lenor SRL	ÑM-08-18-0435	10/7/2018
IACSA-C21-003.2	Interruptor por Corriente Diferencial	China	Lenor SRL	ÑM-08-18-0435	10/7/2018

Se indica en **negrita** el certificado vigilado en esta instancia.

Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.


Gonzalo Leyes
Lider de Proyecto

AQF-525 R02 -28-05-2018

Página 1 de 1

Seg01-C21-003.1

Seg01-C21-003.2





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Constancia de Presentación Permiso de Comerc.

Número: IF-2018-43071201-APN-DLC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 3 de Septiembre de 2018

Referencia: Constancia de presentacion EX-2018-43071079- -APN-DLC#MP

Constancia de Presentación

Se deja constancia de que el titular de la presente ha acreditado ante la Dirección de Lealtad Comercial la presentación establecida en el Artículo 8º de la Resolución S.C. N° 169/18, con relación al equipamiento eléctrico detallado a continuación . Cualquier adulteración, modificación, falseamiento o alteración de la misma hará pasible al interesado de las sanciones establecidas en la Ley N° 22.802.

Datos del Titular del Certificado

Razón Social: CONEXTUBE SA

N° de CUIT: 30655037248

N° de RUMP: RL-2017-11564943-MP

Fecha de Presentación: 2018-09-03 13:48:40

Datos técnicos del certificado

Nuevo certificado: No

Renovación de certificado: Si

Entidad Certificadora: INTERTEK

Número de Certificado: 00IACSA-C21-003.1

Fecha de emisión del certificado:

Fecha de vencimiento próxima vigilancia: 2020-01-10 00:00:00.0

Fecha de última vigilancia: 2018-08-22 00:00:00.0

Producto: INTERRUPTOR POR CORRIENTE DIFERENCIAL

País de Orígen: China

Sistema de certificación

Sistema de certificación: Marca

Cantidad de productos que contiene el Lote:

Características del Producto

Catálogo:

Código GS1:
Marca: CONEXTUBE
Modelo: CXT D 22011216

Catálogo:
Código GS1:
Marca: CONEXTUBE
Modelo: CXT D 22012216

Catálogo:
Código GS1:
Marca: CONEXTUBE
Modelo: CXT D 22011225

Catálogo:
Código GS1:
Marca: CONEXTUBE
Modelo: CXT D 22012225

Catálogo:
Código GS1:
Marca: CONEXTUBE
Modelo: CXT D 22031225

Catálogo:
Código GS1:
Marca: CONEXTUBE
Modelo: CXT D 22031240

Catálogo:
Código GS1:
Marca: CONEXTUBE
Modelo: CXT D 22031263

Catálogo:
Código GS1:
Marca: CONEXTUBE
Modelo: CXT D 22031425

Catálogo:
Código GS1:
Marca: CONEXTUBE
Modelo: CXT D 22031440

Catálogo:
Código GS1:
Marca: CONEXTUBE
Modelo: CXT D 22031463

Catálogo:
Código GS1:
Marca: CONEXTUBE
Modelo: CXT D 22032225

Catálogo:
Código GS1:
Marca: CONEXTUBE
Modelo: CXT D 22032240

Catálogo:
Código GS1:
Marca: CONEXTUBE
Modelo: CXT D 22032263

Catálogo:
Código GS1:
Marca: CONEXTUBE
Modelo: CXT D 22032425

Catálogo:
Código GS1:
Marca: CONEXTUBE
Modelo: CXT D 22032440

Catálogo:
Código GS1:
Marca: CONEXTUBE
Modelo: CXT D 22032463

Domicilio del depósito o fábrica

SANTA RITA 8220 - LOMA HERMOSA - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Datos a Informar

¿Tramitó SDU?: No

Número de Expediente SDU:

Motivo de no tramitación de SDU: Otro

Motivo de la exención: RENOVACION

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.09.03 13:49:02 -03'00'

Cynthia Carina Huss
Analista
Dirección de Lealtad Comercial
Ministerio de Producción

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.09.03 13:49:02 -03'00'